I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0000121

**DECRETO EXENTO Nº202/ /2009**

**Cerrillos,** 23 ENE. 2009

**V I S T O S:**

La Providencia Alcaldicia N°100/527/2009; el Memorándum Nº600/069/2009 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento Nº202/0051/2009; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**C O N S I D E R A N D O:**

Que, mediante Decreto Exento N°202/0051/2009, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Adquisicion e Intalacion de Juegos en Plaza de Campana y Benito Juarez,Cerrillos"** ID N°812-6- LE09.

**D E C R E T O:**

1. Apruébase las Aclaraciones y el Oficio de Observaciones de la propuesta pública denominada **Adquisicion e Intalacion de Juegos en Plaza de Campana y Benito Juarez, Cerrillos,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/0051/2009, en atención a lo solicitado mediante el Memorándum Nº600/069/2009 de la Secretaria Comunal de Planificación.

2. Las Aclaraciones y el Oficio de Observaciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntos y forman parte integrante del presente Decreto.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE**

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

**IVÁN VALENZUELA AGUILERA**
**Secretario Municipal(S)**

**ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON**
**Alcalde**

**AAC/IVA/mmj**
**Distribución:**
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoria Juridica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Obras Municipales
Tesorería Municipal
Secplan

**PREGUNTAS TÉCNICAS LICITACIÓN "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PLAZAS LA CAMPANA Y BENITO JUÁREZ"**

1 20-01-2009
FORMATO ECONOMICO Nº 7 NO ESTA DISPONIBLE. FAVOR ADJUNTAR

R: Se adjunta Anexo Nº7, que corresponde al Formato Económico. Se aclara además que el anexo identificado como Nº7 en las bases corresponde al anexo Nº8 (Letrero de Obra).

2 20-01-2009
LA VISITA A TERRENO PROGRAMADA PARA DIA 19_01_09 FUE DE CARACTER OBLIGATORIA PARA PARTICIPAR A LA PRESENTE LICITACION?

R: La visita a terreno del día 19/01/2009 no era de carácter obligatorio para participar en la presente licitación.

3 20-01-2009
LA MUNICIPALIDAD ENTREGARA DESPEJADAS Y LISTOS LOS ESPACIOS PARA LA INSTALACION DE LOS JUEGOS SOLICITADOS?

R: No, se debe considerar el despeje del terreno

4 20-01-2009
A QUE SE REFIERE CON ENSAYES? ES APLICABLE PARA LA PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES?

R: Se debe garantizar la calidad de los hormigones utilizados en fundaciones

5 20-01-2009
LOS LETREROS DE OBRAS SON 2? UNO POR PLAZA?

R: Los letreros son 2, uno por cada plaza.

6 20-01-2009
LA TERMINACION DE SUELOS EN AREA DE JUEGOS SERA DE LIBRE PROPOSICION DEL OFERENTE?

R: La terminación de suelos debe ser de maicillo

7 20-01-2009
SE DEBERA CONTEMPLAR CONFINAMIENTO EN LA TERMINACION DE PISO PROPUESTO?

R: Sí, deberá contemplarse

8 20-01-2009
SI EL OFERENTE CUENTA CON UNA PLANTA INDUSTRIAL EN SANTIAGO, SE PUEDE PRESCINDIR DE LAS CONSTRUCCIONES PROVISORIAS SEÑALADAS? ESTO A RAIZ QUE CADA JORNADA EL PERSONAL SE RETIRA CON HERRAMIENTAS Y DEJA DESPEJADA EL AREA

R: Sí, se puede

9 20-01-2009
SE HABLA DE CIERROS PROVISORIOS CON VºBº DEL ITO LOS CUALES SERAN OPACOS. PERO ADEMAS HABLA DE CIERROS DEFINITIVOS: ESTO SE REFIERE AL DEFINITIVO CIERRE PROVISORIO DE OBRAS ACEPTADO POR EL ITO? O SE REQUERE CONTEMPLAR UN CIERRE ESPECIAL Y PERMENENTE EN EL AREA DE JUEGOS UNA VEZ TERMINADAS LAS OBRAS?

R: No se consideran cierros definitivos

10 20-01-2009
SI LA EMPRESA CUENTA CON PLANTA INDUSTRIAL EN SANTIAGO, CON LO CUAL TODOS LOS ELEMENTOS VULNERABLES DE ROBOS O DETERIOROS PUEDEN SER RETIRADOS EN CADA JORNADA DE TRABAJO, ES POSIBLE PRESCINDIR DE UN CUIDADOR PERMANENTE EN LAS OBRAS SOLICITADO?

R: Sí, es posible

11 20-01-2009
EL CIERRE PROVISORIO PODRA SER DE MALLA RACHEL 70% SOMBRA DOBLE CON POSTES DE MADERA?

R: Sí, puede ser Malla Rachel 70% sombra doble con postes de madera

12 20-01-2009
LOS JUEGOS Y OTROS EXISTENTES EN LAS AREAS PROVISTAS PARA LAS INSTALACIONES SERAN RETIRADOS POR EL MUNICIPIO?

R: Se debe considerar la desinstalación de los juegos existentes. El retiro estará a cargo de la junta de vecinos, quienes lo llevarán a la sede más próxima

13 20-01-2009
SE INDICA QUE EL OFERENTE DEBE PROPONER LA TERMINACION DE SUELO EN EL AREA DE JUEGOS. PERO ADEMAS SE INDICA QUE LA ZONA DE CESPED DEBE SER REPUESTO EN SU TOTALIDAD. DE ACUERDO A LO PRESENTADO EN VISITA A TERRENO, LAS ARAS DE JUEGOS SE INTERPONEN AL CESPED EXISTENTE, POR ENDE, ESTE NO PODRA SER REPUESTO SI EL OFERENTE PROPONE, POR EJEMPLO, MAICILLO EN LA MISMA AREA. FAVOR ACLARAR

R: La terminación de suelos debe ser de maicillo

14 20-01-2009
SE INDICA LA CAPACIDAD DE CARGA QUE EL MODULOS DE JUEGOS DEBE SOPORTAR, DE ACUERDO A CANTIDAD DE NIÑOS AL MISMO TIEMPO. SIN EMBARGO, EXISTE ALGUNA SUPERFICIE MÁXIMA O MÍNIMA QUE EL MODULO DEBIERA OCUPAR RESPECTO DEL AREA TOTAL?

R: No existe superficie máxima o mínima

15 20-01-2009
EXISTE ALGUNA IMAGEN DE JUEGOS QUE LA MUNICIPALIDAD TENGA COMO REFERENCIA?

R: Se adjuntan las fotografías

**PROPUESTA PUBLICA:**

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PLAZAS LA CAMPANA Y BENITO JUÁREZ, CERRILLOS."**

**ANEXO Nº 7**

**"OFERTA ECONÓMICA"**

**(ESTA OFERTA SERA RECIBIDA SOLO A TRAVES DEL PORTAL CHILECOMPRA)**

| SERVICIOS | VALOR NETO |
|---|---|
| | |

.....
**Nombre y Firma Representante Legal**

.....2009





**OFICO DE OBSERVACIONES LICITACIÓN:**

**"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS EN PLAZAS LA CAMPANA Y BENITO JUÁREZ"**

Tipo de Solerilla:

Las solerilla deben ser de hormigón microvibrado similar a la existente en las plazas.