I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0000652

DECRETO EXENTO N°202/ /2010

Cerrillos, 26 ABR. 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/2346/2010; el Memorándum N°600/0391/2010 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento N°202/0562/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/0562/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Provisión e Instalación de Pilones de Riego en Diferentes Sectores de la Comuna de Cerrillos" ID N° 812-27-LE10.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones y Observaciones de la propuesta pública denominada **"Provisión e Instalación de Pilones de Riego en Diferentes Sectores de la Comuna de Cerrillos" ID N° 812-27-LE10,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/0562/2010, en atención a lo solicitado mediante el Memorándum N°600/0391/2010 de la Secretaria Comunal de Planificación.

2. Las Aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntas y forman parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCH/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoria Juridica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Dirección de Gestión Ambiental
Departamento de Aseo y Ornato (I.T.O)
Tesorería Municipal
Secplan
Página Web

CONSULTAS LICITACIÓN PÚBLICA

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PILONES DE RIEGO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE CERRILLOS"

1 20-04-2010 Cuál es la ubicación física de los 6 Pilones de Riego correspondientes a Av. El Mirador, desde Miguel Pino Torres hasta Valdivieso?, es decir Nº frente a que propiedad, y por que lado (NORTE O SUR)

R: Los pilones se ubicarán en la acera norte de Av. El Mirador, frente a los siguientes números:
1º.- Av. El Mirador frente al Nº 133.
2º.- Av. El Mirador frente al Nº 165.
3º.- Av. El Mirador frente al Nº 201 (numeración lado sur).
4º.- Av. El Mirador frente al Nº 393
5º.- Av. El Mirador frente al Nº 489
6º.- Av. El Mirador frente al Nº 640

La numeración es de carácter referencial.

2 20-04-2010 1.5 Los materiales de las cañerías, llaves, etc., deberán ser indicados por el contratista, como por ejemplo cobre o plástico. Según el punto 1.5 la especificación de materiales debe ser anexado junto con la propuesta en un archivo adjunto formato (PDF), al igual que un detalle de presupuesto?

R: El adjudicatario deberá presentar las especificaciones de los materiales al inicio de las obras.

3 20-04-2010 De acuerdo a las normas de Agua Potable establecidas, está normalizado el al igual que el PVC o el Cobre el material "HDPE" Pregunta: Se puede sugerir este material (HDPE) el cual según nuestra experiencia es menor la probabilidad de robo al contrario del Cobre?

R: Sí.



OBSERVACIONES LICITACIÓN PÚBLICA

"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PILONES DE RIEGO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE CERRILLOS"

1.- Especificaciones Técnicas, Punto Nº1.2:

Donde dice: "... en cañería de 1" x ¾" dependiendo..."
Debe decir: "... en cañería de **1" ó de ¾"** dependiendo..."

