I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0000849

DECRETO EXENTO Nº202/ /2010

Cerrillos, 25 MAYO 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia N°100/2942/2010; el Memorándum Nº604/092/2010 del Asesor Urbanista; el Decreto Exento Nº202/0759/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/0759/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"HABILITACIÓN BICRIM CERRILLOS" ID N°812-40-LP10.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"HABILITACIÓN BICRIM CERRILLOS" ID N°812-40-LP10,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/0759/2010.

2. Las aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran en documento adjunto y forman parte integrante del presente Decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS
ALCALDE

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERON
Alcalde

AAC/CUCH/imd
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
I.T.O.
Secplan
Página Web

PROPUESTA PÚBLICA

"HABILITACION BICRIM CERRILLOS"

ACTA DE ACLARACIONES
ID: 812-40-LP10

Respuestas y Aclaraciones:

1	16-05-2010 16-05-2010	En las EE.TT. se señala Letrero de Obra en plancha de Fierro Galvanizado, ¿Puede ser de PVC?

R: Si, se podrá confeccionar letrero de obra en material de pvc.

2	16-05-2010 16-05-2010	En el ítem 17. Artefactos, se señala que serán provistos e instalados por el mandante, pero es sabido que generalmente, para estas instituciones lo termina instalando el contratista para obtener la recepción. Como se evaluará esta situación en el caso de que el contratista lo instale.

R: No, se considera la instalación por parte del oferente, esto será resuelto por el mandante y de responsabilidad de Ilustre Municipalidad de Cerrillos.

3	16-05-2010 16-05-2010	En punto 19. Se indica Cortasol SL4, podría señalar proveedor?

R: Hunter Douglas.

4	17-05-2010 17-05-2010	Pueden enviar de nuevo el plano en Autocad ya que tengo problemas al abrirlo

R: Se adjunta al portal archivo dwg.

5	17-05-2010 17-05-2010	Podría indicar el ancho de los estucos en vigas y pilares ya que en el plano no esta acotado

R: En pilares se contemplar un ancho de 24 cm. terminado, en cadenas se debera contemplar 22 cm. terminado, conservando la línea en su parte inferior y superior de dicha cadena.

6	17-05-2010 17-05-2010	Se podría adjuntar planos de elevación de fachadas donde se instalaran persianas o en su defecto señalar cuantas se necesitan y de que dimensiones?

R: Se deberán contemplar en los recintos indicados en plano de arquitectura Lámina Nº 04:

- **Oficina jefe.**
- **Sala de analisis.**
- **Entrevistas privadas.**

7	17-05-2010 17-05-2010	El Cortasol sl4 se instalara también en SSHH y sala de custodia de evidencia?

R: No. Se corrige lo indicado en plano. Contemplar solo lo indicado en Resp Nº6

8	17-05-2010 17-05-2010	Podría indicar espesor de losa en calabozo?

R : 15 cms., ver plano nº 04 (corte arquitectura extractor baño calabozo mujeres).

9	17-05-2010 17-05-2010	En el punto 13 de la EE.TT se indica puerta presurizada CF 85 la cual no se encuentra en BASH no la fabrican, podría indicar otro modelo o indicar otro proveedor o las características técnicas de esta puerta?

R : Se adjunta presupuesto y características de puerta cotizada. Se podrá utilizar una puerta de características similares a la de antes ya mencionadas.

10	17-05-2010 17-05-2010	Podría detallar que tipo de escaños serian los que hay que instalar en zona exterior de descanso de funcionarios?

R : Se deberan contemplar 03 escaños modelo e-101 marca fahneu, o similar.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Arquitecto
Asesor

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS