I. MUNICIPALIDAD
CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0001987

DECRETO EXENTO Nº202/ /2010

Cerrillos, 20 DIC. 2010

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia Nº100/6575/2010; el Memorándum Nº600/206/2010 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento Nº202/1843/2010; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/1843/2010, se llamó a Propuesta Pública denominada **"Construcción Estadio Benito Juárez, 2° Llamado" ID N°812-73-LP10.**

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"Construcción Estadio Benito Juárez, 2° Llamado" ID N°812-73-LP10,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/1843/2010.

2. Las Aclaraciones que por este acto se aprueban se encuentran adjuntas y forman parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
ALCALDE

CARLOS RAMOS GARCÍA
Secretaria Municipal(S)

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CRG/mmj
Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Dirección de Obras Municipales
DIDECO
Secplan
GORE
Página Web

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECPLAN

PROPUESTA PÚBLICA – ID 812-73-LP10

"CONSTRUCCIÓN ESTADIO BENITO JUÁREZ, 2º LLAMADO"

ACTA DE RESPUESTAS Y ACLARACIONES

1	23-11-2010	1. Si en el 1° llamado las ofertas fueron muy altas respecto al presupuesto disponible y ahora en un 2° llamado no se han asignado mas recursos ni se han disminuido partidas, es imposible que alcance el presupuesto.

R .- Se ha aclarado algunos ítems y se da una nueva forma de presupuestar de modo de no agregar gastos y utilidades excesivas sobre ítems de equipamiento.

2	24-11-2010	Que objeto tiene hacer perder tiempo a las empresas en estudiar una Licitacion que no cuenta con los recursos suficientes para su ejecucion.?

R .- El mandante no hace comentarios.

3	25-11-2010	No vayas si no les interesa.

R .- El mandante no hace comentarios.

4	26-11-2010	Al parecer el que hace la Consulta N° 3 es el "ungido"

R .- El mandante no hace comentarios.

5	26-11-2010	Al colega de la consulta N°3...Favor construye con los fondos disponible y que te vaiga bien.... Al parecer eres beneficencia.

R .- El mandante no hace comentarios.

6	26-11-2010	En el primer llamado se presentaron 4 empresas en que las tres primeras estan a valores similares. Y el que esta en primer lugar y por lo tanto el mas barato, tiene 1.130.615.000 pesos mas IVA. Lo que da 1.345.431.850 pesos, o sea una diferencia del 38.45 % y 373.685.850 pesos con los fondos disponibles. Favor indicar. ¿Cual es el objeto de insistir en el valor primitivo? Nos vemos en el tercer llamado. Salvo que el colega de la consulta N°3 se ponga.

R .- El mandante no hace comentarios.

7	28-11-2010	Se solicita determinar con exactitud la Cota 0 ya que de ella depende en gran medida que el presupuesto disponible alcance para esta obra.

R .- Cota 0.00, corresponde a solera frente a acceso Avda. La Primavera. La cota de piso terminado del edificio corresponde a 0.75, Toda el área libre correspondiente a cancha, pista, graderías y otros del sector norte, corresponderá a cota mínima, de forma de obtener movimiento de tierra compensado.

8	28-11-2010	Considerando que el presupuesto se ha mantenido, se solicita aclarar si se podrá postular con experiencia demostrable y con certificado emitido por alguna municipalidad en edificación yo construcción.

R .- No. Consultado a Dirección Jurídica, e informado por Of. N° 1000/460/2010; no es posible la participación de empresas que no se encuentren inscritas en las categorías indicadas en el punto N° 3, de las Bases Especiales de la Licitación.

9	05-12-2010	Al parecer el de la pregunta 8 es el mismo de la 3. Las Bases son las Bases.

R .- El mandante no hace comentarios.

10	06-12-2010	Se solicita especificar el tipo de balones de fútbol a considerar

R .- Balón de Futbol N°5, Tipo Nike T90 Strike CSF – 166, o similar.

11	06-12-2010	Con respecto a las mesas de ping pong por favor especificar la materialidad a considerar.

R .- Mesa tipo Fahneu mmp-100, cubierta de resina endurecida color verde, y mortero de hormigón polimérico, superficie lisa e impermeable, malla y estructura galvanizada, medidas reglamentarias en Chile.

12	06-12-2010	Favor entregar la cota de amarre PR entre plano topográfico y plano arquitectura. El informe de mecánica de suelos indica que el horizonte de fundación es el H3 , este no coincide con planos de calculo favor aclarar y detallar cota de terreno en esos puntos.

R .- Respondido en R-7.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Arquitecto
Asesor
Urbanista
CERRILLOS

13	07-12-2010	se debe cambiar cubierta de sede social o sólo incorporar cupulas norglas a la cubierta existente

R .- Los trabajos a realizar el la sede solo consisten en el levantamiento de los muros perimetrales para ocultar la cubierta, y en la instalación de 6 lucarnas, según lo indicado en el punto 10.3 de las EETT de arquitectura y lo expresado en cortes E y F y en elevaciones. No se contempla cambio de cubierta.

14	07-12-2010	favor incluir detalle de puertas plegables de corredera en sala de gimnasia

R .- Se adjunta catálogo técnico, de ejemplo Acousti-Seal 932. La licitación acepta otra marca de similares características, que cumpla con la funcionalidad. El modelo indicado es solo un ejemplo, pudiéndose desarrollar un elemento propio.

15	13-12-2010	Se puede presupuestar con la cota mínima de escarpe, para poder reajustar el presupuesto obtenido.

R .- Si. Respondido en R-7.

16	13-12-2010	Hay partidas que están sobre dimensionadas en calculo, se solicita permiso para reajustar la propuesta con un nuevo calculo por parte de cada EMPRESA

R .- Si, lo cual deberá ser consensuado con el arquitecto, y tener el patrocinio de ingeniero calculista con patente al día.

17	13-12-2010	Nuestra empresa no cuenta con inscripción vigente en los registros de las Categorías solicitadas en las B.A.E., sin embargo pensamos participar en Consorcio con otra empresa que si dispone de ellas, es posible?

R .- La Empresa que presente la Oferta en la Licitación, debe cumplir con lo establecido en las Bases.

Aclaración:

Las empresas deberán presentar muestra de pasto sintético de al menos 10 x 10 cm. y muestra de carpeta de pista de al menos 5 x 5 cm. Estas deben ser entregadas en oficina de Secplan antes del cierre de las ofertas.

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
Arquitecto
Asesor
Urbanista
CERRILLOS

Secretaría Comunal de Planificación
I. Municipalidad de Cerrillos