I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL

0000639

DECRETO EXENTO Nº202/ /2012

Cerrillos, 11 ABR. 2012

V I S T O S:

La Providencia Alcaldicia Nº100/2082/2012; el Memorándum Nº600/412/2012 de la Secretaría Comunal de Planificación; el Decreto Exento Nº202/546/2012; y las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

C O N S I D E R A N D O:

Que, mediante Decreto Exento N°202/546/2012, se llamó a Propuesta Pública denominada **"MEJORAMIENTO PISOS Y VENTANAS ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA, D-33", ID Nº 812-17-LP12**.

D E C R E T O:

1. Apruébase las Aclaraciones de la propuesta pública denominada **"MEJORAMIENTO PISOS Y VENTANAS ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA, D-33", ID Nº 812-17-LP12,** cuyo llamado se efectuó mediante Decreto Exento N°202/546/2012.

2. El documento que por este acto se aprueba se encuentra adjunto y forma parte integrante del presente decreto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS SECRETARIA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS * ALCALDE *

CECILIA ULLOA CHACÓN
Secretaria Municipal

ALEJANDRO ALMENDARES CALDERÓN
Alcalde

AAC/CUCH

Distribución:
Alcaldía
Dirección de Control
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Tesorería Municipal
Secplan
Director de Obras Municipales
Gobierno Regional M.
Página Web

PROPUESTA PÚBLICA
"MEJORAMIENTO PISOS Y VENTANAS ESCUELA P.A.C, D-33."
ACTA DE ACLARACIONES
ID: 812-17-LP 12

ACLARACIONES:

Pregunta 1
Definir solución para el piso de las salas, ya que no queda clara la solución de sobrelosa.

R: Será responsabilidad del oferente dar una solución constructiva de acuerdo a lo existente, se deberá anexar la solución constructiva a la propuesta para ser evaluada, la cual deberá considerar hormigón liviano.
Se descubre una sección del tercer piso, según lo acordado en visita terreno.

Pregunta 2
¿Aceptan Factoring?

R: Remitirse a punto N° 32 de BAG

Pregunta 3
¿Por favor subir el acta de visita a terreno?

R: Se sube acta al portal

Pregunta 4
¿Tienen planos de segundo piso?

R: se adjunta planimetría.

Pregunta 5
Según itinerario la visita es optativa, eso entiendo.

R: De acuerdo a Itinerario la visita era optativa

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARIA MUNICIPAL

Pregunta 6
Se pueden usar las instalaciones del colegio como bodega y oficinas? Se pueden usar los servicios higiénicos del colegio para uso del personal de la obra?

R: Si, previa coordinación con la ITO y director de la escuela.
Remitirse a especificaciones técnicas donde se considera baños químicos. PTO. 3.

Pregunta 7
Favor subir planos de 2 y 3 piso.

R: se adjunta planimetría.

Pregunta 8
Planos pisos 2 y 3?
R: se adjunta planimetría.

Pregunta 9
Se puede trabajar también en horarios nocturnos

R: Se podrá realizar horarios nocturnos, dependiendo de la autorización de la ITO y el director de la escuela.

Pregunta 10
Posibilidad de cambiar el formato de la cerámica.

R: Se considera cerámico de pavimento de 33x33 antideslizante.

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
SECRETARÍA MUNICIPAL